



DZMiUW

R. SZYMCIAK - ROMANOWSKA  
28.08  
RD  
DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH

we WROCŁAWIU, BIURO we WROCŁAWIU

Adres biura: 50-333 Wrocław, al. Jana Matejki 6

Adres do korespondencji: 50-333 Wrocław, al. Jana Matejki 5

Tel.: 071-322-66-81 do 83

Fax: 071-322-79-29

NIP: 898-20-33-688

www.dzmiuw.wroc.pl

dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl

REGON: 932964788

Wrocław, dn. 14.08.2015 r.

Znak sprawy : W-ME-BWR.4213.119.2015.1

L.dz. 15/15

Pan Przemysław Leszczyński  
Biuro ds. Partycypacji Społecznej  
ul. G. Zapolskiej 4  
50 – 032 Wrocław

Dotyczy: projektów budżetu obywatelskiego – rz. Ślęza we Wrocławiu.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu działa na podstawie Statutu, nadanego Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXXIX/624/09 z dnia 27 marca 2009r., jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna wykonująca zadania Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w zakresie praw i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz. 469 ze zmianami).

W odpowiedzi na maila z dnia 11.08.2015 r. DZMiUW we Wrocławiu wstępnie opiniuje pozytywnie projekty dot. budowy kładki pieszo-rowerowej (łącznik ul. Trawowej i Francuskiej) przez rz. Ślęzę oraz budowę ścieżek pieszo-rowerowych na wałach rz. Ślęzy (Muchobór Wielki, Oporów, Klecina) z następującymi uwagami:

1. Celem uzyskania uzgodnienia należy przedłożyć w tut. Zarządzie dokumentację określającą rozwiązania techniczne projektowanych ścieżek pieszo - rowerowych jak i kładki;
2. Wyniesienie spodu konstrukcji kładki ponad poziom wód miarodajnych należy przyjąć na podstawie obowiązujących przepisów min. jak dla wałów klasy II;
3. Przyczółki kładki należy zaprojektować poza obrębem wałów – rozpiętość między wałami wynosi ok. 42 m;
4. Korona wału posiada szer. w granicach 1,5 – 2,0 m i jest nieregularna na odcinku planowanej inwestycji. Wykonanie ścieżki na wale wymagało będzie dodatkowo pozostawienia po obu jej stronach pasów o szer. min. 30 cm od krawędzi korony wału. W związku z powyższym nie będzie możliwości uzyskania minimalnych parametrów ścieżek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 (Dz. U. 1999.43.430);
5. Wykonanie drogi rowerowej na wale p.powodziowym wymaga zgłoszenia marszałkowi województwa zgłoszenia i przeprowadzania procedury zgodnie z art. 88n ust. 2a, 2b, 2c, 2d i 2e ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami).
6. Utrzymanie wybudowanych ścieżek będzie należało do inwestora;
7. Tut. Zarząd informuje, że modernizacja wałów p.pow. rz. Ślęzy ujęta jest w planach gospodarowania wodami na lata 2015 – 2020. Realizacja będzie uzależniona od pozyskania środków;



FP/1383539

Na wykonanie robót ziemnych w obrębie wałów przeciwpowodziowych oraz w ich 50-metrowej strefie ochronnej od strony odpowietrznej koniecznym jest uzyskanie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego zwalniającej z zakazów zawartych w art. 88n ustawy z dnia 18.07.2001 r. – Prawo Wodne Dz. U. 2015 poz. 469 z późniejszymi zmianami.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a DZMIUW B/Wrocław

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Łyczko

Tel. 71 394 36 80 wew. 509

✉ [agnieszka.lyczko@dzmiuw.wroc.pl](mailto:agnieszka.lyczko@dzmiuw.wroc.pl)