

Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014

Administratorem danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław. Dane będą przetwarzane w celu realizacji konsultacji Wrocławski Budżet Obywatelski 2014. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam jednocześnie, że podane przez mnie dane są prawdziwe.

1. Podstawowe informacje

a) Lider projektu:



b) Nazwa projektu: **Modernizacja oświetlenia ulicy Krynickiej 2 do 52**

c) Lokalizacja projektu:

**ul. Krynicka 2-52, we Wrocławiu,
działka geodezyjna nr 4/50 AM - 4 obręb GAJ**

2. Uzasadnienie:

Wykonane w 1978 roku oświetlenie ulicy Krynickiej od numeru 2 do numeru 52 przez Gminę Wrocław, nie spełnia obecnie wymogów bezpieczeństwa. Słupy oświetleniowe, znajdujące się po środku chodnika, którego szerokość nie przekracza 1,5 metra, utrudniają w poruszaniu się po nim szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym. Sytuacja ta bardzo często zmusza do wchodzenia na jezdnię, co z kolei stwarza poważne zagrożenie potrącenia przez samochód. Na ulicy tej zamieszkuje blisko 3 tysiące osób, w tym około 50% stanowią osoby w wieku emerytalnym oraz osoby niepełnosprawne. Poza tym na ulicy tej znajduje się kilkadziesiąt lokali użytkowych, prowadzących działalność usługowo - handlową.

3. Szacunkowy kosztorys (należy oszacować koszty realizacji projektu)

Lp.	Składowe projektu	Koszt (brutto)
1.	Słup oświetleniowy z montażem (w tym demontaż starych) - 18 szt.	18 x 1.800,00 = 32.400,00
2.	Wysięgnik dwuramienny z montażem - 18 szt.	18 x 380,00 = 6.840,00
3.	Oprawa oświetleniowa z montażem (w tym demontaż starych) - 36 szt.	36 x 450,00 = 16.200,00
4.	Fundament F-100 z montażem - 18 szt.	18 x 300,00 = 5.400,00
5.	Kabel elektryczny YAKY 4 x 16 mm ² - 180 m	180 x 10,00 = 1.800,00
6.	Przewód elektryczny YDY 4 x 2,5 mm ² - 300 m	300 x 5,00 = 1.500,00
7.	Tabliczka bezpiecznikowa z montażem we wnęce słupa - 18 szt.	18 x 390,00 = 7.200,00
8.	Mufa kablowa z montażem - 18 szt.	17 x 340,00 = 6.120,00
9.	Montaż rozdzielnic regulującej oświetleniem	5.000,00
10.	Montaż uziemień wraz z pomiarami	18 x 70,00 = 1.260,00
11.	Roboty ziemne i montażowe	14.000,00
12.	Odtworzenie nawierzchni z płyt chodnikowych i kostki brukowej	2.200,00
	Razem	99.920,00

4. Załączniki

- a) Mapa ulicy Krynickiej 2-52 z naniesionym szkicem obecnego oświetlenia ulicy, oraz proponowanej zmiany w oświetleniu.
- **Kolor niebieski** przedstawia przebieg istniejącej, podziemnej linii kablowej oświetlenia ulicznego.
 - **Kolor czarny** przedstawia obecne punkty świetlne.
 - **Kolor czerwony** przedstawia proponowane zmiany w oświetleniu ulicy Krynickiej. Związane one są z przesunięciem słupów oświetleniowych bliżej budynku, eliminując je z wąskiego chodnika.
- b) Zdjęcia.
- Celem zobrazowania, że istniejące oświetlenie ulicy jest problemem zagrażającym bezpieczeństwu ludzi.

5. UWAGI

Dla potrzeb modernizacji oświetlenia ulicy osiedlowej proponuje się:

1. Słupy oświetleniowe przesunąć w kierunku budynku, eliminując je z chodnika.
2. Słupy postawić na prefabrykowanym fundamencie F-100.
3. Zamontować wysięgniki dwuramienne o wysięgu 1m.

Lampy oświetleniowe

1. Na wysięgnikach proponuje się zamocować oprawy oświetleniowe sodowe Philips SGS 102, 100W ze źródłem światła SON-Tp-100.
2. Oprawy proponuje się zasilić przewodami YDY 2 x 5 mm² i zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi S301 B6A, zabudowanymi we wnęce słupowej.

Kablowe linie oświetleniowe

1. Istniejące zasilanie słupów zakończyć mufami i wyprowadzić kablem YAKY 4 x 16 mm² zasilanie do słupów oświetleniowych typu S60PC w nowych miejscach.
2. Kable układać w rurach na głębokości 0,70 m, zgodnie z trasą naniesioną na rysunku, na podsypce z piasku o grubości 10 cm.

Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę od porażen proponuje się realizować w układzie sieciowym TN-C poprzez szybkie samoczynne wyłączenie napięcia za pomocą wkładek topikowych w szafie oświetleniowej i wyłączniki instalacyjne we wnękach słupowych. We wnęce słupa oświetleniowego zamontować 2-obwodowe tablice bezpiecznikowe TBS-35/2.

Uwagi ogólne

Całość prac należy realizować w oparciu o projekt, obowiązujące normy, zalecenia i instrukcje firm branżowych.

Niewypełnienie którejkolwiek części formularza skutkuje odrzuceniem projektu z przyczyn formalnych.