

data wykonania badania	Lokalizacja	Lokalizacja - współrzędne	Temperatura wody [st.C]	Tlen rozpuszczony [mg/l]	Poziom tlenu rozpuszcz.	Przewodność [μ S/cm]	Poziom przewodności	pH
04.08.2022	Kanał Gliwicki, Gliwice Marina	N: 50.327992 E: 18.632323	23,1	15	Przekroczony	6130	Przekroczony	8,40
04.08.2022	Kanał Gliwicki Pławniowice ul. Nad Kanałem	N: 50.386022 E: 18.476104	22,5	8,10	Dopuszczalny	4700	Przekroczony	7,20
04.08.2022	Kanał Gliwicki Pyskowice, ul. Piaskowa	N: 50.372126 E: 18.578759	23,2	13,6	Dopuszczalny	5680	Przekroczony	8,20

Poziom pH	Siarczany [mg/l]	Poziom siarczanów	Chlorki [mg]	Poziom chlorków	Sód [mg/l]	Poziom sodu
Parametr nienormowany	660	Parametr nienormowany	1800	Parametr nienormowany		
Parametr nienormowany	530	Parametr nienormowany	1400	Parametr nienormowany		
Parametr nienormowany	640	Parametr nienormowany	1800	Parametr nienormowany		